

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов мер для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов
до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №75 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №75 Фрунзенского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее - Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт: 192236 Санкт-Петербург, пр.Славы, д.62, литер - А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 1910,5 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1010,5 кв. м.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская д.46

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): образование

Наименование предоставляемой (-ых) услуги (услуг): осуществление общеобразовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 296 детей

Форма способа оказания услуг (на объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 2 до 7 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушения слуха*): все вышеперечисленные

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушением интеллекта): К, О, С, Г, У.

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад №75 Мусихина Елена Николаевна, действующий на основании Устава, с одной стороны и Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» в лице первого заместителя руководителя Смирновой Ольги Владимировны, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (далее - Федеральный закон N 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- "да, соответствуют для К, О, С, Г, У;
- "да, не соответствуют для К, О, С, Г, У;
- "нет".

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: отсутствуют
2. Пандус стационарный наружный: отсутствует
3. Пандус стационарный внутренний: отсутствует
4. Пандус инвентарный, роллопандус: отсутствует
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: не соответствует для К
7. Поручни внутренние входной зоны: да, соответствуют
8. Дверные проемы входной зоны: доступны для всех категорий
9. Подъемные платформы наружные: нет
10. Подъемные платформы внутренние: нет
11. Кнопка вызова персонала на входной зоне нет.
12. Лифт пассажирский: нет

13. Лифт грузовой: нет
14. Мобильные лестничные подъемники: нет
15. Санитарно-гигиенические помещения: не соответствует для К,О,С,Г, У
16. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
- 16.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 16.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
- звуковой информации: нет
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
- 16.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет
- 16.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
17. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет
18. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: есть.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности мест предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 192236 Санкт-Петербург, пр.Славы, д.62, литер «А», и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично (условно) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона N 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

N п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра до проведения реконструкции или капитального ремонта	N приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			

1		<p>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</p>	
1.1.	К,О,С,Г,У	<p>Близ территории условно есть места для парковки автомобилей инвалидов. Территория имеет достаточно места для маневрирования, ширина калитки и высота поребрика достаточны для проезда на кресле-коляске.</p> <p>Нет навигации для слепых и слабовидящих, сопровождение по требованию.</p> <p>Составлен приказ об обеспечении для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг, которым утверждена программа проведения инструктирования и перечень должностей сотрудников, в отношении которых должно осуществляться инструктирование по вопросам сопровождения.</p> <p>Приказом назначены сотрудники организации, обеспечивающие сопровождение инвалидов к месту оказания услуг, с которыми проведён инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа.</p>	<p>Приказ № 45-УГ от 18.08.2016г.</p>
2		<p>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</p>	
2.1.	К,О,С,Г,У	<p>Входной узел не имеет наружных лестниц, находится вровень с первым этажом. Ширина дверного проема – достаточна.</p> <p>При входе на объект имеется вывеска с названием организации, графиком работы. Есть табличка оборудованная знаком инвалид на желтом фоне, на высоте от 0,75-1,2 м с указанием номера телефона, для вызова помощи.</p> <p>Составлен приказ об обеспечении для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг, которым утверждена программа проведения инструктирования и перечень должностей сотрудников, в отношении которых должно</p>	<p>Приказ № 45-УГ от 18.08.2016г.</p>

		<p>осуществляться инструктирование по вопросам сопровождения.</p> <p>Приказом назначены сотрудники организации, обеспечивающие сопровождение инвалидов к месту оказания услуг, с которыми проведён инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа.</p>	
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1.	К,О,С,Г,У	<p>В 2017 г. внутри здания: верхние и нижние ступени внутренних лестниц выделены контрастным цветом.</p> <p>Имеются двухуровневые непрерывные перила-поручни для людей разного роста.</p> <p>Для категории К отсутствуют пандусы, подъемные платформы, ролупандусы, лифты (необходима реконструкция объекта). Доступ на первый этаж осуществляется силами сотрудников объекта.</p> <p>Приказом назначены сотрудники организации, обеспечивающие сопровождение инвалидов к месту оказания услуг, с которыми проведён инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа.</p>	<p>Приказ № 45-УГ</p> <p>от 18.08.2016г.</p>
4		<p>Зона: места обслуживания инвалидов</p>	
4.1.	К,О,С,Г,У	<p>Составлен приказ об обеспечении для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг, которым утверждена программа проведения инструктирования и перечень должностей сотрудников, в отношении которых должно осуществляться инструктирование по вопросам</p>	<p>Приказ № 45-УГ</p> <p>от 18.08.2016г.</p>

		<p>сопровождения.</p> <p>Приказом назначены сотрудники организации, обеспечивающие сопровождение инвалидов к месту оказания услуг, с которыми проведён инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа.</p>	
5		<p>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</p>	
5.1.	К,О,С,Г,У	<p>Не соответствует нормативным требованиям К,О,С,Г,У, требует реконструкции и капитального ремонта. Санитарно-гигиеническая комната персонала расположена на первом этаже, узкая дверь, состоит из двух малых помещений и не имеет элементов доступности.</p> <p>Составлен приказ об обеспечении для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг, которым утверждена программа проведения инструктирования и перечень должностей сотрудников, в отношении которых должно осуществляться инструктирование по вопросам сопровождения.</p> <p>Приказом назначены сотрудники организации, обеспечивающие сопровождение инвалидов к месту оказания услуг, с которыми проведён инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа.</p>	<p>Приказ № 45-УГ от 18.08.2016г</p>
6		<p>Информационное обеспечение на Объекте</p>	
6.1.	К,О,С,Г,У	<p>Информационное обеспечение на объекте осуществляется с помощью сотрудников, ответственных за сопровождение.</p> <p>На официальном сайте объекта ru указано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - информация о способах получения услуг; 	<p>Приказ № 45-УГ от 18.08.2016г.</p>

		- порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - версия для слабовидящих.	
		Дополнительные меры (при наличии)	
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.	К,О,С,Г,У	Маршрут движения к объекту от ближайшей остановки наземного транспорта: от автобуса 56 остановки автобуса №56 от пересечения пр.Славы и ул. Софийской, пройти прямо 110 метров,	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К,О,С,Г,У	Имеется ответ Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский №377 от 05.09.2016г. на запрос о том, что работы по созданию парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями не могут быть произведены за счет местного бюджета МО Балканский, поскольку данные расходы будут являться нецелевым использованием бюджетных средств.	

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов, предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения необходимо заполнить страничку (раздел) «Доступная среда» информацией о доступности вашего объекта согласно действующим нормативам. На всех страницах сайта (на главной обязательно) должна быть ссылка заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На данной странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста, для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
2. Добавить на сайт учреждения в раздел: «Доступная среда», информацию о способах получения услуг для инвалидов, о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте, об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его

доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.

3. Добавить на сайт учреждения в раздел: «Доступная среда», информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
4. На входной группе на территорию учреждения установить кнопку вызова персонала на высоте от 0,75-1,2м. с табличкой выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля.
5. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступного санитарно-гигиенического помещения согласно действующим нормативам.
6. Рассмотреть возможность оборудование одного входа/выхода для инвалидов, передвигающихся в кресло-колясках и установить пандус.

Заведующий ГБДОУ детский сад №75
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Первый заместитель руководителя
Санкт-Петербургской ассоциации
общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ»


Мусихина Е.Н. /
М.П. _____ Дата _____




Смирнова О.В. /
М.П. _____ Дата 13.08.2018

