Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
(Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)
Юго- Западный территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Почтовый адрес: пр. Юрия Гагарина, д.55, лит. А г. Санкт-Петербург, 196143,
Ул. Оборонная , д. 37, лит. А г. Санкт-Петербург,191025
Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19 , лит. А
ОКПО 74851156 ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001
Телефон (812) 727-72-20, факс (812) 726-97-67
электронный адрес: **to_yug-zapad@78rospotrebnadzor.ru**

ПРЕДПИСАНИЕ № Ф 78-03-05- /27- 454- 2024

г. Санкт-Петербург «26» 10 2024 г.

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
о прекращении нарушений прав потребителей;
о прекращении нарушений обязательных требований и / или
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга **Величко Олег Александрович,**
рассмотрев

□ материалы дела по акту □плановой/□ профилактический визит учётный номер № 78240041000115422207 17.09.2024г.,
□ материалы административного расследования на основании определения в отношении:
(нужное отметить значком Y).
Наименование юридического лица ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 75 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Место нахождения: 192236, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ СЛАВЫ, Д.62, ЛИТ А
Места фактического осуществления деятельности: 192236, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ СЛАВЫ, Д.62, ЛИТ А
ИНН

7	8	1	6	1	5	9	0	5	2

ОГРН

1	0	3	7	8	3	5	0	2	3	1	9	2

Руководитель юридического лица Мусихина Елена Николаевна
Представитель юридического лица заведующий Мусихина Елена Николаевна

УСТАНОВИЛ:

в 09-40 21.10.2024 при проведении анализа профилактического визита учётный номер № 78240041000115422207 от 17.09.2024г.,проведенной «03» октября 2024г., с 11 час.10 мин. до 17 час.20 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 75 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: 192236, Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 62, Литер А в ГБДОУ детский сад № 75 Фрунзенского района Санкт-Петербурга выявлены нарушения действующих санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, а именно:

-В нарушение требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек, части игровых площадок на собственной территории имеет дефекты.

-В нарушение требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 на территории 10и групповых площадок отсутствуют теневые навесы.

-В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в групповых 3,4,5,6, 1,7, 9, 11 в помещении спортивного зала, музыкального зала, медицинского кабинета, туалета для персонала на 1 этаже, рекреации главного входа- стены имеют поверхность не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

-В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 напольные покрытия в групповых 3,4,5,6, 1,7, 9, 11 в помещении спортивного зала, музыкального зала, медицинского кабинета, туалета для персонала на 1 этаже, рекреации главного входа имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекцию.

-В нарушение требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не оборудована локальная вытяжная система в месте установки жарочного шкафа.

-В нарушение требований п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ёмкости для разведения дезинфицирующих средств для обработки яйца не имеют указания объёмной вместимости, что может привести к снижению концентрации дезинфекционного средства.

-В нарушение требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 не представлены в полном объёме данные о вакцинации персонала, что является нарушением ст.11, ч.1 ст. 28 ч. Закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99.

-Согласно требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

-Согласно требований п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся.

-Согласно требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20. На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м на одного ребенка, но не менее 20.

-Согласно требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

-Согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

-Согласно требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

-Согласно требований п. СП 2.4.3648-20. 1.5. Работники должны иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Место совершения административного правонарушения:

192236, Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 62, Литер А

проведенной «03»октября 2024г., с 11 час.10 мин. до 17 час.20

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» несоблюдение требований санитарных правил влечет угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Руководствуясь:

□ п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

□ п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю.При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1.Устранить нарушения санитарного законодательства, а именно:
СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодёжи». СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

2.Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

□ жизни, здоровью людей,
□ окружающей среде,
□ имуществу физических и юридических лиц,
□ государственному или муниципальному имуществу,
□ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
□ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

2.1. Провести ремонт асфальтового покрытия покрытие отмостков здания, крылец, проездов, подходов и дорожек-согласно требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.2. Провести благоустройство уличной спортивной и групповых площадок-согласно требований п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.3.Оборудовать место для хранения колясок, велосипедов, санок-согласно требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.4. Оборудовать уличные теневые навесы на территории 10и групповых площадок -согласно требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.5. Провести косметический ремонт с заменой напольных покрытиий в групповых 3,4,5,6, 1,7, 9, 11 в помещении спортивного зала, музыкального зала, медицинского кабинета, туалета для персонала на 1 этаже, рекреации главного входа -согласно требований п. 2.5.2 .2.5.3. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025.

2.6. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала -согласно требований п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения -до 01.06. 2025

2.7. Обеспечить работу системы вентиляции в месте установки пароконвектомата на пищеблоке. -согласно требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.8. Обеспечить приготовление дезинфекционных растворов для обработки яйца в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Срок исполнения -незамедлительно и постоянно.

2.9. Представить данные медицинского осмотра и вакцинации персонала согласно требований п.1.5. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 15.12. 2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Представителя юридического лица заведующего Мусихину Елену Николаевну

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа **по**

□ **ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ**
□ **ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ**
□ **ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ**.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.
Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга

Величко О.А.

м.п. (подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ф78-03-05/ 21 от 10 2024 г. получил «22» 10 2024 г.
Представитель юридического лица заведующий Мусихина Елена Николаевна

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 378228477860687393792280712198894233303137369401

Владелец Мусихина Елена Николаевна

Действителен С 06.05.2026 по 06.05.2027